

Председатель  
МООИ ОРМ ЧООО ВОИ

С.М. Уржумов

2021г.

Исполняющий обязанности директора  
МУСО «СРЦ для несовершеннолетних  
г. Магнитогорска»

О.В. Сускина

«29» января 2021г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1 объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта - 455045, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140/2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2477,8 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10447 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» (МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455045, г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140/2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация г. Магнитогорска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление временного приюта в спец. учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в социально-реабилитационном центре.

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, дети инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 90 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Трамвай № 9 (от остановки Коробова-ЛПЦ), 10 (от остановки Зеленый лог-Товарная), 16 (от остановки Коробова-РИС), 16а (от остановки РИС-МСЧ), 16б (от остановки РИС-МСЧ), 18 (от остановки Коробова-РИС), 25 (от остановки Зеленый лог-Полевая), 28 (от остановки Зеленый лог-Прокатмонтаж), 30 (от остановки Коробова-Товарная), 31 (от остановки РИС-Вокзал).

Маршрутное такси №10,15,17,21,24, 48,59,60.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Да (трамвайные вагоны с переменным уровнем пола, оснащенные пандусом).

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки: Остановка «Храм Вознесения», «134-Микрорайон», «Собес» пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-670 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДЧ-И» (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И» (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДЧ-И» (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДЧ-И» (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДЧ-И» (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДЧ-И» (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-И» (Г,У)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И – доступно частично избирательно.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (Капитальный): - Асфальтное покрытие привести в соответствие СП 59.13330-2020. - Установить дорожный знак «Парковочное место для инвалида» размер 700x700 мм в соответствии с ГОСТ Р 58398-2019. . установить информационную табличку направление к стоянке для инвалидов. - Понижение бортового камня на уровень 2-4см. - Установить пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку. -Оборудовать лестницы поручнями к подходу на детскую площадку СП 59.13330-2020. -Окрашивание ступеней лестницы или оборудование фактурными контрастными элементами.

2	Вход (входы) в здание	<p>Нуждается (Капитальный): - Установить пандус СП 59.13330-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устранить перепад высот порогов согласно СП 59.13330-2020.</li> <li>- Устранить перепад высоты входной площадки.</li> <li>- Установить на проступях площадки нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 8-10 см.</li> <li>- Закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола.</li> <li>- На прозрачных полотнах дверей следует нанести яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна СП 59.13330-2020.</li> <li>- Входные и противопожарные двери оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177 СП 59.13330-2020.</li> <li>- Установить речевой информатор.</li> </ul>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Нуждается (Текущий): - Установить таблички с обозначением кабинетов с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения. Таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема согласно СП 59.13330-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить на боковой, внешней по отношению к лестничному маршу, поверхности поручней общественных зданий рельефные обозначения этажей.</li> <li>- На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. согласно СП 59.13330-2020.</li> <li>- На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных доступных МГН, нанести контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. СП 59.13330-2020.</li> <li>- Устранить перепад высот порогов согласно СП 59.13330-2020.</li> <li>- Закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола.</li> <li>- Нанести контрастные полосы по всему пути движения СП 59.13330-2020.</li> <li>- Входные и противопожарные двери оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177. СП 59.13330-2020.</li> <li>- Ковровые покрытия на путях движения закрепить плотно особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.</li> </ul>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Нуждается (Текущий): - Устранить перепад высот порогов согласно СП 59.13330-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установить таблички с обозначением кабинетов с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема согласно СП 59.13330-2020.</li> <li>- На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. согласно СП 59.13330-2020.</li> <li>- Нанести контрастные полосы по всем зонам целевого назначения.</li> <li>- Приобрести пандус телескопический.</li> </ul>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Нуждается (Капитальный): - Установить таблички с обозначением кабинетов с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема согласно СП 59.13330-2020.</p>

		- Санитарные комнаты привести в соответствии с СП 59.13330-2020.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается (Текущий): - Установить таблички с обозначением кабинетов с рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема согласно СП 59.13330-2020. - Установить речевой информатор.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается Капитальный: Асфальтное покрытие привести в соответствии с СП 59.13330-2020. - Понижение бортового камня на уровень 2-4см.
8	<b>Все зоны и участки</b>	Нуждается (Капитальный, Текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 - 2022год. в рамках исполнения.

\_\_\_\_\_ смета учреждения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по Адаптации \_\_\_\_\_ ДП \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): -

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [www.srcdeti.eps74.ru](http://www.srcdeti.eps74.ru) \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» января 2021г.

2. Акта обследования объекта: №1 от «29» января 2021г.